

福建省工程勘察设计图纸专用章
福建省石油化学工业设计院有限公司
范围：化工石化医药行业
资质等级：甲级 证号：A235004206
有效期至：2024年09月17日

福建省工程勘察设计图纸专用章
福建省石油化学工业设计院有限公司
范围：化工石化医药行业
资质等级：甲级 证号：A235004206
有效期至：2024年09月17日

福建省工程勘察设计研究院

设计项目

接触系统改造

0181S-2022007-D-02

FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD.

证书编号: 甲级A235004206(CLASS A A235004206)

APPR
AUTHD

陈科

LIST OF ELECTRICAL EQUIPMENT

设计阶段
日期

施工图
2024.4

SPEC

电气

第 1 页
SHEET

共 1 页
OF

版次
REV : 1

电气设备表

NOTES:

1. 更换电流互感器: 0.5/5P20/8*20
30/30/30A

智能操控装置: N9305D
智能操控装置: FY9503

更换电流互感器: 0.5/5P20/8*20
30/30/30A

图数专用章
DRAWING SEAL

接地变压器

261616 工程勘察设计专用章

15.2Ω, 400A, 10S
电流互感器: EZZB19-10QA

15.2Ω, 400A, 10S
电流互感器: EZZB19-10QA

施工监理单位
CONSTRUCTION DRAWING EXAMINATION AUTHORITY

监理单位合格证书

说明:

如上图所示更换电流互感器。

福建省石油化学工业设计院有限公司
小型项目设计

CONSTRUCTION UNIT
福建省石油化学工业设计院有限公司
AUTH
PROJ

户表箱

审核	陈杰	陈杰
校核	刘岳	刘岳
设计	卢淑榕	卢淑榕

图名 DRAWING TITLE

接地系统改造

接地系统改造

单元/工程名称
SUBJECT/DEVO

图号
DRAWING NO

G181S-2022007-D-03

设计阶段 STAGE	施工图	日期 DATE	2024.4
比例 SCALE		第 1 页 SHEET	共 1 页 OF
专业 SPEC	电气	版本 REV	1



